



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 22 » октября 20 21 г. № 125/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**Вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению "Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 125 от «06» октября
2021 года в период

с: « 11 » октября 20 21 г. 11 час. 00 мин.
по: « 11 » октября 20 21 г. 12 час. 00 мин.
с: « 12 » октября 20 21 г. 15 час. 00 мин.
по: « 12 » октября 20 21 г. 16 час. 00 мин.
с: « 13 » октября 20 21 г. 14 час. 00 мин.
по: « 13 » октября 20 21 г. 16 час. 00 мин.
с: « 22 » октября 20 21 г. 11 час. 00 мин.
по: « 22 » октября 20 21 г. 12 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по
Петровскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Солгаловым
Дмитрием Вадимовичем, старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка в рамках осуществления федерального
государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

1) Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж" Шаповалов А.Д., приказ управления образования Ставропольского края «О назначении» от 30.08.1996 г. № 313 ;

2) Начальник хозяйственной части государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж" Лацынник О.К., приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» от 01 сентября 2020 года № 155/1-пр.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общезитие (Литер А)				
1	В общем коридоре здания, на 1-ом и 2-ом этажах, являющихся путем эвакуации, демонтировать напольное покрытие поливинилхлоридное на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.05.2022 г	
2	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
3	Обеспечить исправную эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;		
4	Обеспечить исправную эксплуатацию системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
5	Прибор приемно-контрольный пожарный, входящий в состав системы автоматической пожарной сигнализации, установить в помещении, с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.16 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (на момент установки системы автоматической пожарной сигнализации, данное требование было предусмотрено пунктом 13.14.5 СП 5.13130.2009 "Системы	10.10.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования").		
6	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.05.2022 г	
7	Двери, ведущие с этажей здания в лестничную клетку оборудовать устройствами для самозакрывания.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.05.2022 г	
8	Ознакомить (под подпись) прибывающих в общежитии физических лиц с мерами пожарной безопасности.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 84 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
9	В комнатах общежития разместить	Статья 5, часть 1 статьи 6	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	планы эвакуации на случай пожара.	Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 84 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
10	В здании общежития обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор, лестничная клетка) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания.	Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНиП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования».	10.10.2022 г	
<u>Общежитие (Литер Б):</u>				
11	В общем коридоре здания, на 1-ом и 2-ом этажах, являющихся путем эвакуации, демонтировать напольное покрытие поливинилхлоридное на	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности.	от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
12	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
13	Провести замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет).	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
14	Обеспечить исправную эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
15	Обеспечить наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
16	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
17	Двери, ведущие с этажей здания в лестничную клетку оборудовать устройствами для самозакрывания.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
18	Обеспечить ознакомление (под подпись) прибывающих в общежитии	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	физических лиц с мерами пожарной безопасности.	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 84 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
19	В комнатах общежития обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 84 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
20	В здании общежития обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор, лестничная клетка) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания.	Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНиП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;	10.10.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»		
Главный учебный корпус (Литер В)				
21	В общем коридоре на 2-ом этаже, являющимся путем эвакуации, демонтировать напольное покрытие поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «СТРОИТЕЛЬ» тип «Весна» с более высокими показателями пожарной опасности чем Г1, В2, Д2, Т2,.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.05.2022 г	
22	В здании провести замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет).	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
23	Обеспечить наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
24	Обеспечить проведение эксплуатационные наружных открытых испытаний лестниц,	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;		
25	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
26	Обеспечить наличие в отношении каждого здания, сооружения утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		режима в Российской Федерации»		
<u>Пристройка к главному учебному корпусу (Литер В1)</u>				
27	Обеспечить исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
28	Двери, ведущие с этажей здания в лестничную клетку, оборудовать устройствами для самозакрывания.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
29	Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
30	Организовать проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	(весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;		
ОБК (Литер М)				
31	Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	10.10.2022 г	
32	В здании провести замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет).	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
33	Организовать проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
34	Двери, ведущие с этажей здания в лестничную клетку, не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
35	В общем коридоре здания, на 2-ом и 3-ем этажах, являющихся путем эвакуации, а также в помещении актового зала, демонтировать напольное покрытие поливинилхлоридное на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.05.2022 г	
36	В актовом зале обеспечить проведение обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, огнезащитными составами.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 95 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
37	В актовом зале обеспечить проведение обработки горючих декораций, сценического и выставочного оформления (текстильного материала) выполненного из горючих материалов, огнезащитными составами.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 95 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
38	В актовом зале не допускать применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд, не имеющих соответствующие сертификаты соответствия.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 95 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Постоянно	
Учебный корпус (Литер Э)				
39	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
40	Обеспечить исправную эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
41	Обеспечить наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
42	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
Лаборатория (Литер С)				
43	Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об	10.10.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
44	Обеспечить исправную эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
45	Обеспечить наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта (на момент проверки, прибор отсутствует).	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
46	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
Учебный корпус (Литер Т)				
47	Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
48	Обеспечить исправную эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.05.2022 г	
49	Обеспечить наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта (на момент проверки, прибор отсутствует).	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.10.2022 г	
50	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации обеспечить наличие информации с перечнем	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	23.05.2022 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	о требованиях пожарной безопасности»; пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж"

Шаповалов Анатолий Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))

(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР

(по Петровскому городскому округу)

УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю

старший лейтенант внутренней службы

Солгалов Дмитрий Вадимович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.